

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-42
Сайт: www.d-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ


Оснин А.М.
от 20 августа 2024 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5692/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата
изготовления: 26.06.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 18000 л; упаковка: стекло+пластик;
условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тигру потребителя, не
должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду
рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020 "Питьевая вода ТМ "Аква Матиба". Технические условия"

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80 ,
фактический адрес производства: г. Москва, п. Филимоновское, пос. Марьино, ОАО "Новомосковский
Технопарк" (территория ОАО "Марьинская птицефабрика"), страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, п. Филимоновское, пос. Марьино, ОАО "Новомосковский Технопарк"
(территория ОАО "Марьинская птицефабрика"), водопроводный кран после водоподготовки, территории ВЗУ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.08.2024 07:05

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2024 11:30

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.5692 /092

Протокол № 7.5692/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2023/293786757 от 09.11.2023	08.11.2024
2	Нономер лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/13-10-2023/262068573 от 13.10.2023	12.10.2024
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	№ С-ТТ/25-10-2023/289711634 от 25.10.2023	24.10.2024
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№ С-ТТ/25-10-2023/289711634 от 25.10.2023	24.10.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	ИД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 08.08.2024 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5692 - 848 дата начала испытаний 08.08.2024 12:20 дата выдачи результата 20.08.2024 14:15					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	5,91±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ЕНД Ф 14.1-2-3-4.121)
3	Привкус	балл	0	не более 0	ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = ед.рН *при 20 град. С					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.08.2024 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5692 - 848 дата начала испытаний 08.08.2024 12:20 дата выдачи результата 20.08.2024 14:15					
1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,20±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	7,9±1,6	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	192±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	0,265±0,027	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	1,5±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	менее 0,1	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³ Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм ³ = 1 градус жесткости					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.08.2024 11:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5692 - 2419 дата начала испытаний 08.08.2024 11:40 дата выдачи результата 12.08.2024 13:43					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ **	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено **при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Классификация

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ82

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cggmp.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.5696/24 от 13 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Митба", БАС; дата изготовления: 07.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 18000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Россия, г. Москва, ТиНАО, Бутово, Проектируемый проезд №7097 (у «Вкусно и точка»), аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.08.2024 08:35

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5696 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.08.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5696 - 2423 дата начала испытаний 08.08.2024 09:50 дата выдачи результата 12.08.2024 13:43					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалева С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@segeto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5695/24 от 13 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 07.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 18000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Россия, г. Москва, ТиНАО, Бутово, СНТ "Гавриково", ул. Малиновая, д. 1, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.08.2024 08:05

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2024 11:30

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5695 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.08.2024 11:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5695 - 2422 дата начала испытаний 08.08.2024 11:40 дата выдачи результата 12.08.2024 13:43					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Время отправки

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семяноко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginak@segetno.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7,5694/24 от 13 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата
изготовления: 07.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 18000 л; упаковка: стерильная
стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую
тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический**
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, **страна:** РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, ЖК Дубровка, ул.
Ясеневая, д. 5, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.08.2024 07:35

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2024 11:30

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5694 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.08.2024 11:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5694 - 2421 дата начала испытаний 08.08.2024 11:40 дата выдачи результата 12.08.2024 13:43					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Место протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климova, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginak@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5693/24 от 13 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", БАС; дата
изготовления: 07.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 18000 л; упаковка: стерильная
стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после забора воды в чистую
тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Россия, г. Москва, ТпНАО, Троицк, Сиреневый бульвар, 1Б, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.08.2024 07:35

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2024 09:40

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5693 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.08.2024 09:50 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5693 - 2420 дата начала испытаний 08.08.2024 09:50 дата выдачи результата 12.08.2024 13:43					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковален С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ.85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgerno.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.5875/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тигру
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохлажденном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель, Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, Раменский район, пос. Новое, ул. Школьная, д. 29 (ТЦ Новый), аппарат
по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 09:25

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 12:20

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **НД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5875 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5875 - 2494 дата начала испытаний 14.08.2024 12:30 дата выдачи результата 19.08.2024 12:34					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствия	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Кипцова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5874/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", БАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить.

НД на продукцию: ГУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 26А, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 09:05

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 12:20

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5874 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.5874/24

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанию
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5874 - 2493 дата начала испытаний 14.08.2024 12:30 дата выдачи результата 19.08.2024 12:34					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Козаев С. А., Оператор отделения отбора, взвешивания проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21CF85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbu.ru E-mail: noginsk@scpmo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5873/24 от 20 августа 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточные шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Московская область, п. Раменский р-н, пос. Удальская, ул. Горького, 11А, аппарат по продаже
питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 08:35

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 12:20

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Препроductивный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.5873 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5873 - 2492 дата начала испытаний 14.08.2024 12:30 дата выдачи результата 19.08.2024 12:34					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 - не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37, Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14, Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.5872/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матриба", ЕАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический**
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 12, аппарат по продаже питьевой воды, (у СДЭК)

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 12:20

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5872 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5872 - 2491 дата начала испытаний 14.08.2024 12:30 дата выдачи результата 19.08.2024 12:34					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Второй протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осипов А.Н.

от 20 августа 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5871/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ВАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохлажденном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 30, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 07:45

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 12:20

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ВАС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5871 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.5871/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5871 - 2490 дата начала испытаний 14.08.2024 12:30 дата выдачи результата 19.08.2024 12:34					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: мезос 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалев С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер заявки в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21CF85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.
от 20 августа 2024 г.
ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5853/24 от 20 августа 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Московская область, г.о. Богородский, СПТ "АЗЛК-3", аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 09:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.5853 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 09:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5853 - 2463 дата начала испытаний 14.08.2024 09:10 дата выдачи результата 19.08.2024 12:33					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 * не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Сомашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Кинмова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-sfbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5852/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ВАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80 ; **фактический
адрес производства:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Старая Куляны, ул. Кирова, д. 7, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 08:35

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 09:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель последований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упаковочной
питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5852 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.5852/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 09:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5852 - 2462 дата начала испытаний 14.08.2024 09:10 дата выдачи результата 19.08.2024 12:33					
1	Escherichia coli	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалева С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Владелец сертификата

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37, Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14, Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginiki@segeto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ


от 20 августа 2024 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5851/24 от 20 августа 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Митиби", ЕАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная
посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару
потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном
прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока,
воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, **фактический**
адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, **страна:** РОССИЯ

4. Место отбора: Московская область, г. Старая Купава, д. Шемково, ул. Орлова, 2, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 08:15

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 09:00

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.5851 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 09:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5851 - 2461 дата начала испытаний 14.08.2024 09:10 дата выдачи результата 19.08.2024 12:33					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Коналик С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер заявки в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.5850/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 13.08.2024; срок годности: 30 суток; объем партии: 9200 л; упаковка: стерильная стокишная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организации): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, водовоз МАЗ, автоцистерна (С056КВ750)

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 07:35

Ф.И.О., должность: Скрипка П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 09:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.5850 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.5850/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2024 09:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5850 - 2460 дата начала испытаний 14.08.2024 09:10 дата выдачи результата 19.08.2024 12:33					
1	<i>Escherichia coli</i>	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ковалёв С. А., Оператор отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия отпечатка

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(495)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.fsbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осипов А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.5849/24 от 20 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель
Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата
изготовления: 13.08.2024 23:00; срок годности: 30 суток; объем партии: 22000 л; упаковка: стеклопластик;
условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не
должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду
рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020 "Питьевая вода ТМ "Аква Матиба". Технические условия."

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий
Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80 ;
фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6
страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 6, территория ВЗУ, водопроводный
кран после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.08.2024 07:30

Ф.И.О., должность: Скрытки П. П., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 09:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заявителем информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 392 от 08.08.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.5849 /092

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	№С-ТТ/09-11-2023/29376233 от 09.11.2023	08.11.2024
2	Иономер лабораторный И-160МИ	0041	№С-ТТ/11-10-2023/56288573 от 13.10.2023	12.10.2024
3	Калориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	№С-ТТ/23-10-2023/289711834 от 25.10.2023	24.10.2024
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	№С-ТТ/25-10-2023/289711036 от 25.10.2023	24.10.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	ИД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 14.08.2024 09:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5849 - 858 дата начала испытаний 14.08.2024 09:50 дата выдачи результата 20.08.2024 14:15					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	6,93±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПН) Ф 14.1:2:3:4.121)
3	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
4	Привкус	балл	0	не более 0	ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = ед.рН
*при 20 град. С

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 14.08.2024 09:30
внутрилабораторный номер образца (пробы) 5849 - 858
дата начала испытаний 14.08.2024 09:50 дата выдачи результата 20.08.2024 14:15

1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,50±0,07	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод В
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	19,9±4,0	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	93±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	менее 0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	7,0±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	0,81±0,16	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д

Дополнительные сведения:
Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм³ = 1 градус жесткости
1 мг/л = 1 мг/дм³

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.08.2024 09:10
внутрилабораторный номер образца (пробы) 5849 - 2459
дата начала испытаний 14.08.2024 09:10 дата выдачи результата 19.08.2024 12:33

1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ **	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963

Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено
**при температуре 37 град. С

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Козалёв С. А., Оператор отдела отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола