

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.

от 26 ноября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9620/24 от 26 ноября 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ИАС; дата изготовления: 18.11.2024 23:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 22000 л; упаковка: стекло + пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после выбора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80 ; фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влд. 6, территория ВЗУ, после водоподготовки, в/х

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.11.2024 07:30

Ф.И.О., должность: Тюхтенко Д. С., индивидуальный предприниматель

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. Код образца (пробы): 2.1.24.9620 /092

Протокол № 7.9620/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным на испытание

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	МС-ТТ/05-11-2024/384789601 от 03.11.2024	04.11.2025
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6041	МС-ТТ/22-10-2024/381113405 от 23.10.2024	21.10.2025
3	Колориметр фотозлектрический концентриционный КФК-2МП	9000838	МС-ТТ/22-10-2024/380609169 от 23.10.2024	21.10.2026
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KHX18121810035	МС-ТТ/22-10-2024/380609163 от 23.10.2024	21.10.2025

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 19.11.2024 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9620 - 1513 дата начала испытаний 19.11.2024 10:50 дата выдачи результата 25.11.2024 16:13					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	7,01±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2.3:4.121)
3	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
4	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = ед рН *при 20 град. С					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.11.2024 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9620 - 1513 дата начала испытаний 19.11.2024 10:50 дата выдачи результата 25.11.2024 16:13					
1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,20±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитраты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод В)
5	Сульфаты	мг/дм ³	21,4±4,3	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	218±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	0,30±0,03	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	7,8±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	0,70±0,14	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³ Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм ³ = 1 градус жесткости					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9620 - 4445 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 21.11.2024 15:34					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ**	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено **при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела отбора, ищирования проб и выдачи результатов



Вместе протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.

от 25 ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9623/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тигру потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, када. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 12 (Ермаино), аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: исторический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявки № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, исключая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9623 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД.

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9623 - 4448 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 18963
3	ОМЧ*	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЭ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@segeto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9624/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 23:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, 15, штатный по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:35

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заявителем информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024

заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9624 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9624 - 4449 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГ КП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семшико, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Регистре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbu.ru E-mail: noginsk@cgom.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.

от 25 ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9625/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матриба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 21А, аппарат по пролаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:45

Ф.И.О., должность: Меркулия С. Д., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9625 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 интралабораторный номер образца (пробы) 9625 - 4450 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГнЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82.
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginak@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


Осен А.Н.
07.15 ноября 2024 г.


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.9626/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС, дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после выбора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, вилд. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Жуковский, ул. Маяковского, 18, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:55

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9626 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9626 - 4451 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	меньше 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 – не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осип А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.9627/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матриба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, 43, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.11.2024 09:30

Ф.И.О., должность: Мерхулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявки № 592 от 19.11.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технической регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9627 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9627 - 4452 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гошваренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э» в Московской области)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер занесен в Реестре аккредитованных лиц (УИЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Канюва, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.fbu.ru E-mail: noginskij@egemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.

от 25 ноября 2024 г.

ИЛЦ
в Московской
области

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9628/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Раменское, ул. Крыльская, д. 1А, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 09:30

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заказ № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9628 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.9628/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (проба) 9628 - 4453 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела
отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Клямова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1035005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9629/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, а/д. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицк, ул. Чароитовая, д. 1, к. 6, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 07:35

Ф.И.О., должность: Дербылова Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9629 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9629 - 4454 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончарова Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21CF85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgene.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9630/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, район Троицы, ул. Яворки, д. 1, к. 4, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 07:45

Ф.И.О., должность: Дербилон Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9630 /092

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9630 - 4455 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела
отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbu.ru E-mail: noginak@scgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осиян А.Н.

от 25 ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9631/24 от 25 ноября 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), даты изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в частую трубу потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: г. Москва, район Троица, 3-я Новонагутинская улица, д. 2, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Дербиллов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заказ № 592 от 19.11.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности умягченной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2.24.9631 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

Протокол № 7.9631/24

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений: не требуется по ИЦ

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИЦ на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9631 - 4456 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Докладные сведения: менее 1 - не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Контр-протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семинско, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.d-fbsiz.ru E-mail: noginak@icgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осип А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9632/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аквa Матриx", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после забора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80 ; фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ, поселок Коммунарка, Пресненский проезд № 816 (Скандинавский бульвар, 7), апширт по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:30

Ф.И.О., должность: Дербисов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9632 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИЦ

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ГОСТ на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9632 - 4457 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Валид протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер заявки в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21CT85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@egemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.

от 25 ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9633/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, Новомосковский административный округ, поселок Коммунарка, квартал № 168 (Складковский бульвар, 17), аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 08:55

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упаковочной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9633 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9633 - 4458 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	Э.КП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Валидировано

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер заявки в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21 СТ 85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@egeme.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Овян А.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9634/24 от 25 ноября 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Тихоленко Дмитрий Сергеевич

2. Юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тихоленко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. Место отбора: г. Москва, Проектный проезд № 7097, аппарат по продаже питьевой воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.11.2024 09:20

Ф.И.О., должность: Дербилон Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024

заявки № 592 от 19.11.2024

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. Код образца (пробы): 2-24.9634 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилaborаторный номер образца (пробы) 9634 - 4459 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	KOE/250 см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	менее 1	не более 20 KOE/см3	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Регистре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СТ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.fbz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.9635/24 от 25 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (актива):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиби", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 22:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 2000 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организации): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, влад. 6, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, Новомосковский административный округ, район Коммунарка, СНТ Газриково, ул. Малышова, аппарат по продаже питьевой воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 09:40

Ф.И.О., должность: Меркулия С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заказа № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.9635 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по ИД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследования
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9635 - 4460 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, калибровки проб и выдачи результатов



Копия протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21CF85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климova, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осин А.Н.

от 26 ноября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.9622/24 от 26 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матрица", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 23:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 14500 л; упаковка: стекло + пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: г. Москва, станция Марьино, ООО "МосТехноПарк", п. Марьино
страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** г. Москва, станция Марьино, ООО "МосТехноПарк", п. Марьино, территория ВЗУ, в/х после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 07:20

Ф.И.О., должность: Дербитов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024
заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.9622 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	МС-ТТ05-11-2024/384789601 от 05.11.2024	04.11.2025
2	Ионномер лабораторный И-160МН	0041	МС-ТТ/22-10-2024/381113405 от 22.10.2024	21.10.2025
3	Колориметр фотоэлектрический концентрированный КФК-2МП	9000838	МС-ТТ/22-10-2024/380609169 от 22.10.2024	21.10.2026
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	МС-ТТ/22-10-2024/380609163 от 22.10.2024	21.10.2025

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	ИД на методы исследования
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 19.11.2024 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9622 - 1515 дата начала испытаний 19.11.2024 10:50 дата выдачи результата 25.11.2024 16:13					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	6,50±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПЦД Ф 14.1-2-3-4.121)
3	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
4	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = ед.рН *при 20 град. С					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.11.2024 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9622 - 1515 дата начала испытаний 19.11.2024 10:50 дата выдачи результата 25.11.2024 16:13					
1	Аммоний	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,20±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
4	Пентафосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	11,4±2,3	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	136±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	0,57±0,06	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	2,3±0,5	не более 250	ГОСТ 4245 п.3
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	0,40±0,08	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³ Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм ³ = 1 градус жесткости					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9622 - 4447 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 22.11.2024 15:06					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ **	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено **при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протоколов: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов.



Итого: 3 страницы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер патенса в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Казимова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginski@ngemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055065109147

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.9621/24 от 26 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 18.11.2024 23:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 22600 л; упаковка: стекло + пластик; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C. Срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровский, 37, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровский, 37, территория ВЗУ, п/х после водоподготовки

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2024 07:35

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2024 10:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 592 от 19.11.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.1.24.9621_092

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ВЛ-210	A111	МС-ТТ/05-11-2024/380789601 от 05.11.2024	04.11.2025
2	Иономер лабораторный И-160МН	0041	МС-ТТ/22-10-2024/381113403 от 22.10.2024	21.10.2025
3	Калориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	9000838	МС-ТТ/22-10-2024/380609169 от 22.10.2024	21.10.2026
4	Спектрофотометр UNICO 2100	KRX18121810035	МС-ТТ/22-10-2024/380609165 от 22.10.2024	21.10.2025

11. Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	ИД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 19.11.2024 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9621 - 1514 дата начала испытаний 19.11.2024 10:50 дата выдачи результата 25.11.2024 16:13					
1	Запах *	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Водородный показатель (рН)	ед.	6,72±0,20	4,5 - 9,5	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121)
3	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 1	ГОСТ Р 57164 п. 6
4	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
Дополнительные сведения: для водородного показателя: ед. = едрН *при 20 град. С					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.11.2024 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9621 - 1514 дата начала испытаний 19.11.2024 10:50 дата выдачи результата 25.11.2024 16:13					
1	Аммиак	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,1	ГОСТ 33045 метод А
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,40±0,05	не более 7	ГОСТ 31954 метод А
3	Нитраты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045 метод Б
4	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 3,5	ГОСТ 18309 (Метод Б)
5	Сульфаты	мг/дм ³	10,2±2,0	не более 250	ГОСТ 31940 (метод 3)
6	Сухой остаток	мг/дм ³	144±10	50 - 2000	ГОСТ 18164
7	Фториды	мг/дм ³	менее 0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386 вариант Б
8	Хлориды	мг/дм ³	14,5±2,0	не более 250	ГОСТ 4245 п.2
9	Цветность	градус	1,2±0,4	не более 5	ГОСТ 31868
10	Цинк	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,035	ГОСТ 31863
11	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
12	Нитраты	мг/дм ³	3,8±0,6	не более 20	ГОСТ 33045 метод Д
Дополнительные сведения: 1 мг/л = 1 мг/дм ³ Для показателя жесткости: 1 мг-экв/л = 1 мг-экв/дм ³ = 1 градус жесткости					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.11.2024 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 9621 - 4446 дата начала испытаний 19.11.2024 10:10 дата выдачи результата 21.11.2024 15:34					
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ **	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено **при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, хранения проб и выдачи результатов



Всего страниц 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семшова, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЭ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.

А.Н. Осин

от 2 ноября 2024 г.

ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.8734/24 от 2 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 28.10.2024 23:00; срок годности: 14 суток, объем партии: 22600 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, 37, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, 37, территория ВЗУ, м/к водоподготовки-1

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.10.2024 07:30

Ф.И.О., должность: Дербиллов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2024 11:00

ИЛЦ не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 550 от 29.10.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

8. **Код образца (пробы):** 2.24.8734 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.10.2024 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 8734 - 4185 дата начала испытаний 29.10.2024 11:10 дата выдачи результата 01.11.2024 14:40					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 * не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отдела
отбор, кодирования проб и выдачи результатов



Виза протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ.85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климova, д.37, Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14, Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.d-fbuiz.ru E-mail: noginsk@cgemto.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Осин А.Н.

от 2 ноября 2024 г.

МП



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7.8735/24 от 2 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Похтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80;
фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 28.10.2024 23:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 22600 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организации): Индивидуальный предприниматель Похтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, 37, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, 37, территория ВЗУ, в/х водоподготовки-2

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.10.2024 07:40

Ф.И.О., должность: Меркулов С. Л., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2024 11:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявки № 550 от 29.10.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.8735 /092


9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.10.2024 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 8735 - 4186 дата начала испытаний 29.10.2024 11:10 дата выдачи результата 01.11.2024 14:40					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	КОЕ	менее 1	не более 20 КОЕ/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: менее 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Кипцова, д.37. Телефон: 8(499)719-99-09
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.g-fbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Осип А.Н.



от 2 ноября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.8736/24 от 2 ноября 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич

2. **Юридический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; **фактический адрес:** 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая ТМ "Аква Матиба", ЕАС; дата изготовления: 28.10.2024 23:00; срок годности: 14 суток; объем партии: 22600 л; упаковка: стерильная стеклянная посуда; условия хранения: от плюс 4 до плюс 23°C срок хранения, после набора воды в чистую тару потребителя, не должен превышать 3-х суток при температуре от плюс 4 до плюс 23°C. Хранить в темном прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При использовании после указанного срока, воду рекомендуется кипятить.

ИД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0187183910-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Тюхтенко Дмитрий Сергеевич, юридический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80; фактический адрес: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11, кв. 147, т. 8-985-767-96-80, фактический адрес производства: Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, 37, страна: РОССИЯ

4. **Место отбора:** Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, 37, территория ВЗУ, в/к водоподготовки-3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.10.2024 07:55

Ф.И.О., должность: Дербиллов Ю. В., инженер

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2024 11:00

ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 60/092 от 20.05.2024 заявка № 550 от 29.10.2024

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Европейского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.8736 /092

9. Место осуществления деятельности: РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 14

10. Средства измерений: не требуется по НД

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.10.2024 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 8736 - 4187 дата начала испытаний 29.10.2024 11:10 дата выдачи результата 01.11.2024 14:40					
1	<i>Escherichia coli</i>	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	БГКП	KOE/250 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 18963
3	ОМЧ *	KOE	меньше 1	не более 20 KOE/см ³	ГОСТ 18963
Дополнительные сведения: меньше 1 = не обнаружено *при температуре 37 град. С					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гончаренко Т. М., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Копия протокола